

測 試 報 告 書
TEST REPORT

項目説明 Item Describe/No.	屋外使用10年経過 ケーブルグラウンド MG20A-14B MG20A-H4-04B		客戶名稱 Customer	泰國 NEC
			工作單號 Ref. No.	A150-950116
試験日 Date	2006/1/4		檔案編號 File. No.	T23a-95-0220
条件 Conditions	一般室内環境 23°C Values reported in a general environment at 23°C (73°F)			
テスト品番 Test Item 試験結果 Test Result	電線外径 cable range (mm)	引張強度 pull-strength (kgf)	水圧 water pressure (kgf/cm ²)	防水保護等級 IP 68 / 50 M
	MG20A-14B	12.5	26.1	5
	MG20A-H4-04B	3.8	25.6	
Remark:The test result will be conditioned cable insulating cores or diameter. The above test result is only for your information 註:固定頭測試會因電纜線覆皮、線徑、線數、蕊數之異，而產生不同的結果值。 以上數據乃基於本次測試所產生的測試結果值，僅供參考之用。				

 審核：
approved by

 複核：
checked by

 工程師測試：
engineer tested by

 製表：
recorded by
