

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

AVC Industrial Corp.
122 Wukung Road
New Taipei Industrial Park
24886 NEW TAIPEI CITY
TAIWAN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 62444 (VDE 0619):2014-05; EN 62444:2013



Aktenzeichen: 5009537-1492-0003 / 209846

File ref.:

Ausweis-Nr. 40041551

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2015-01-27

(letzte Änderung/updated 2015-12-17)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

AVC Industrial Corp., 122 Wukung Road, New Taipei Industrial Park, 24886 NEW TAIPEI CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref.

5009537-1492-0003 / 209846 / CC3 / GUR

letzte Änderung / updated

2015-12-17

Datum / Date

2015-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041551.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041551.

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen Cable glands for electrical installations

Typ(en) / Type(s)

MBA...Series (M12 - M63)

MSA...Series (M12 - M63)

MBA...Series (M8 - M10)

MSA...Series (M8 - M10)

Nenngröße
Rated value

M12...M63
M8...M10

Schutzart
Degree of protection

IP68 / 10bar / 30min.

Kategorie der Zugentlastung
Cable anchorage category

A oder Rückhaltevermögen
A or cable retention

Temperaturbereich
Temperature range

-40°C...105°C;
-40°C...150°C

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

100A; 100B vom 2015-01-27
100A; 100B dated 2015-01-27

101A; 101B vom 2015-12-17
101A; 101B dated 2015-12-17

Anmerkung

Die mit „." gekennzeichneten Stellen sind freigehalten zum Einfügen der Angabe der Ausführungsform gemäß Hersteller-Typenschlüssel, welcher in der Anlage zu dieser Zeichengenehmigung erläutert ist.

Remark

Positions marked as „." are kept free for insertion according to the manufacturer's type code which is explained in the enclosure to this Marks Approval.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG bis 19.04.2016, 2014/35/EU ab 20.04.2016)**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive (2006/95/EC until 2016-04-19, 2014/35/EU from 2016-04-20)**.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3